

**Комитет по образованию**  
**администрации городского округа «Город Калининград»**  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА  
**ДЕТСКИЙ САД № 1**

236000, г. Калининград, ул. Свободная, 34 тел/факс 21-06-40, 93-04-08

**ОТЧЁТ**

мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
согласно предписанию от 04.05.2017 г. № 49/1/1, выданное ОНД и ПР  
Центрального района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Калининградской области

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении	Примечание
1.	Не восстановлено защитное покрытие от коррозии наружных пожарных лестниц, ограждений на крышах (протокол №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 от 15.12.2016)	Нарушение будет устранено до ноября 2017 г.	
2.	Внутренний противопожарный водопровод эксплуатируется с отступлениями от действующих норм по пожарной безопасности, выявленными при проведении проверки работоспособности указанной системы (акт от 14.12.2016 ООО «Огнеборец»)	Нарушение будет устранено до ноября 2017 г.	
3.	Класс пожарной опасности материала, применённого для покрытия пол в зальных помещениях (музыкальный, физкультурный, театральный, сенсорный, игровой залы), более чем КМ2	Нарушение будет устранено до ноября 2017 г.	

Заведующий



Л. К. Смоляк

Исполнитель  
Зам. заведующего по АХД

Т. Д. Морозова  
93-04-08