



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г.Калининград, ул. Озёрная, 31; тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района

городского округа «Город Калининград»

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35 а; тел. (4012) 52-93-81; E-Mail: ogpn.cent@yandex.ru

Предписание № 49/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда

детский сад №1 (МАДОУ д/с №1), ИНН 3905605544

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДиПР Центрального района ГО «Город Калининград» УНДиПР

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее -- при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа

ГУ МЧС России по Калининградской области от 06 апреля 2017 года №49

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 06 апреля по 04 мая 2017 года, Чудаковой Ириной Валентиновной инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области проведена внеплановая проверка объекта защиты – здания по адресу: г. Калининград, ул.Свободная.34

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно со Смоляк Людмилой Константиновной, заведующий МАДОУ д/с №1

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не восстановлено защитное покрытие от коррозии наружных пожарных лестниц, ограждений на крышах (протокол №№1,2.3.4,5,6 от 15.12.2016)	П.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390)	01.11.2017	
2.	Внутренний противопожарный водопровод эксплуатируется с отступлениями от действующих норм по пожарной безопасности, выявленными при проведении проверки работоспособности	П.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» утвержден приказом МЧС России	01.11.2017	

	указанной системы (акт от 14.12.2016 ООО «Огнеборец»)	от 24 апреля 2013 г. № 288		
3.	Класс пожарной опасности материала, примененного для покрытия пола в зальных помещениях (музыкальные, физкультурный, театральный, сенсорный, игровой залы), более чем КМ2	часть 6 ст. 134 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области
Чудакова Ирина Валентиновна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
 сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)



(подпись)

«04» мая 20 17г.

Предписание для исполнения получил:

Смоляк Людмила Константиновна, заведующий МАДОУ д/с №1

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«04» мая 20 17г.



(Подпись)

